



Lieferumfang Hauptmelder-Zentralen

P/801-1
Blatt 1
Ausg. 2
15.12.1964

Lieferumfang NR-Hauptmelderzentralen (NR-HMZ)

Best. Nr.	Bezeichnung Schaltung	Aus- bau	Span- nung V	Strombedarf norm. max. mA mA	FTZ Gen.	Bem.	C	N	P	K
<u>Schleifensystem mit Morsesicherheitsschaltung</u>										
3.2325. 0000	NR-HMZ Banddrucker Standschrank	1 Schl. 40(70)M 70 M	24/60		10)			+	+	
3.2322. 0000	NR-Unterzen- trale, Stand- schrank	5 Schl.	24/60		10)	1		+	+	
3.2400. 0000	Übertrager- satz f. Einzel teiln. NR-Schleife	1 Tln.								
<u>Gleichstromliniensystem Stromverstärkung (GLS)</u>										
3.2610. 0000	NR-HMZ	5 L	24	90	1600			+		
3.2610. 1000	dto.	10 L	24	160	1700			+		
3.2610. 1001	dto.	15 L	24	230	1750			+		
3.2610. 2000	dto.	20 L	24	300	1850			+		
<u>Gleichstromliniensystem Stromschwächung (GLS)</u>										
34301/6	Endrelais B S5i-267/12 II	1 L	12	12+12	0+200	12)		+	+	
<u>Gleichstromliniensystem Stromumpolung (GLU)</u>										
3.2799. 0002	NR-HMZ Wandschrank	10(20)L	60		13)			+	+	
3.2432. 0049	Erweiterungs- schiene NR-HMZ	5L	60					+		
Siehe Nm-Teil	Getrennte Bauweise	100L	60		14)			+	+	



Lieferumfang Hauptmelder-Zentralen

P/801-1
Blatt 2
Ausg. 2
15.12.1964

Best.- Nr.	Bezeichnung Schaltung	Aus- bau	Span- nung V	Strombedarf		FTZ Gen.	Bem.	C	N	P	K
				norm. mA	max. mA						
<u>Wechselstromliniensystem erhöhte Sicherheit (ES)</u>											
3.2600. 0000	NR-HMZ ES. Standschrank Banddrucker	10(20)L	24	2300	3400	15)			+	+	
...0001	Drucker- zusatz								+	+	
...0002	Zusatz Mel- dungsweiter- gabe	1 L	24			15)			+	+	
3.2601. 0000	dto. Wandschrank ohne Drucker	2(10)L	24	1150	1400	15)			+	+	
...0001	Zusatz Mel- dungsweiter- gabe	1 L	24			15)			+	+	
...0002	dto.	2 L	24			15)			+	+	
3.2602. 0000	NR-HMZ ES Wandschrank ohne Drucker	1 L	24	110	160	15)			+	+	
C 8/9	Transistorzu- satz f.GLSZ.z. Erhöhung d. Reichweite		24								
<u>Anmerkung:</u>											

1 Wird umgestellt auf Oval-Relais



Lieferumfang Hauptmelder-Zentralen

P/801-1
Blatt 3
Ausg. 2
15.12.1964

10) P5-253/18 I u. /19 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/005 a 21
v. 20.8.58

C = veröffentlicht im C-Teil
N = veröffentlicht im N-Teil
P = veröffentlicht im P-Teil
K = veröffentlicht im Katalog

11) P5-251/9 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/004 a 21
v. 3.7.58

12) X 203/217 u. S5i-265/21 IV
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/050 a 27
v. 23.7.63
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/042 a 21
v. 16.11.62

13) Einzelgenehmigung

14) P5-274/2 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/032 a 22
v. 4.7.62

15) P5-275/2 I
FTZ IJ 8 3553-o/T
Nr. 015/013 a 21
v. 29.12.60